

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа општине Нови Кнежевац
Комисија за јавну набавку
Број: IV-404-12-34/2019
Дана: 30.9.2019. године
23330 Нови Кнежевац • Краља Петра I Карађорђевића бр.1
ПИБ: 101460424 • матични број: 08385327
телефон: (0230) 82-055 • факс: (0230) 82-076
www.noviknezevac.rs • javnenabavke@noviknezevac.rs



На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку, бр. ЈН 1.3.5/2019 – *Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово*, врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.3.5/2019 – *Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово*, на страни 12/55. у оквиру поглавља V – Упутство понуђачима како да сачине понуду, **мења се део:**

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком „**Понуда за јавну набавку радова бр. ЈН 1.3.5/2019 – Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово – НЕ ОТВАРАТИ**”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **17.9.2019.** године, до **10:30** часова. Јавно отварање понуда извршиће се **17.9.2019.** године у **11:00** часова у просторијама наручиоца.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, назначити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

ИСТИ САДА ГЛАСИ:

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком „Понуда за јавну набавку радова бр. ЈН 1.3.5/2019 – Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **8.10.2019.** године, до **10:30** часова. Јавно отварање понуда извршиће се **8.10.2019.** године у **11:00** часова у просторијама наручиоца.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, назначити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

2) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.3.5/2019 – Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово, на страни 27-39/55. у оквиру поглавља VII – Образац структуре цене са упутством како да се попуни, мења се део 1. Припремно-завршни радови, позиција 1.2:

Редни број	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
	1	2	3	4	5 (3x4)
1.	ПРИПРЕМНО – ЗАВРШНИ РАДОВИ				
1.2.	Откривање положаја постојећег водовода и кућних прикључака на терену и геодетско праћење радова у току изградње цевовода. Катастарски подаци о постојећем објекту не постоје. Положај водовода ће се утврдити на основу постојећих шахтова у чворовима и шлицовања терена. Шлицовање се врши на сваких 50 м и на местима где се очекује нека од инсталација. Дужина шлица је 2 м, по један метар са сваке стране инсталације. Откривене инсталације се обележавају и штите на терену и уносе у ситуацију у графичком прилогу. У случају да је одстојање водовода од неке инсталације мање од 1 м, тражити мишљење пројектанта и власника инсталације за поступање у конкретном случају. Нови водовод се мора поставити тачно на висини наведеној на подужном профилу, датом у графичком прилогу, у ком смислу је предвиђено геодетско праћење ископа рова, постављања слоја песка и постављања цевовода. Нивелета цевовода ни у ком случају не сме бити заталасана. Комплетне радове на овој позицији врши извођач у свему према правилима струке. Обрачун по м ¹ .	м ¹	10.356,00		

ИСТИ САДА ГЛАСИ:

Редни број	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
	1	2	3	4	5 (3x4)
1.	ПРИПРЕМНО – ЗАВРШНИ РАДОВИ				
1.2.	Откривање положаја постојећег водовода и кућних прикључака на терену и геодетско праћење радова у току изградње цевовода. Катастарски подаци о постојећем објекту не постоје. Положај водовода ће се утврдити на основу постојећих шахтова у чворовима и шлицовања терена. Шлицовање се врши на сваких 50 м и на местима где се очекује нека од инсталација. Дужина шлица је 2 м, по један метар са сваке стране инсталације. Откривене инсталације се обележавају и штите на терену и уносе у ситуацију у графичком прилогу. У случају да је одстојање водовода од неке инсталације мање од 1 м, тражити мишљење пројектанта и власника инсталације за поступање у конкретном случају. Нови водовод се мора поставити тачно на висини наведеној на подужном профилу, датом у графичком прилогу, у ком смислу је предвиђено геодетско праћење ископа рова, постављања слоја песка и постављања цевовода. Нивелета цевовода ни у ком случају не сме бити заталасана. Комплетне радове на овој позицији врши извођач у свему према правилима струке. Обрачун по м ¹ .	м ¹	6.920,00		

М.П. Комисија
за јавну набавку