

Република Србија
 Аутономна Покрајина Војводина
 Општинска управа општине Нови Кнегевац
 Комисија за јавну набавку
 Број: IV-404-26/2017-7
 Дана: 29.05.2017. године
 23330 Нови Кнегевац • Краља Петра I Карађорђевића бр.1
 ПИБ:101460424 • матични број:08385327
 телефон: (0230) 82-055 • fax: (0230) 82-076
www.noviknezevac.rs • javnenabavke@noviknezevac.rs



На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), објављује

Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима у вези јавне набавке бр.ЈН 1.3.10/2017 – Реконструкција, дограмња и пренамена објекта Дома културе-П фаза

Да ли за горе наведену ЈН можете да доставите шеме столарије?

Одговор:

- У проектно-техничкој документацији налазе се следеће шеме столарије:

OZB-BAU <small>Strojarski i zidarski radovi izgradnja, rekonstrukcija, renovacija, sanacija i ugradnja</small>		Broj oznaka Šema	E - <u>17</u> 2010	Strana	9		
5					Drvena jednokrilna vrata		
ZGLED							
PROIZVODNA MERA 70/210 cm		ZIDARSKA MERA 74/213 cm					
KOMADA	DESNI LEVI	Prizemje	1 5	Potkrovje	1 5	UKUPNO	3 10
OPIS	<ul style="list-style-type: none"> -vantipska radionička izrada -od kvalitetne čamove grade -sa drvenim pragom -sa svim prekrivnim i preklopnim letvama -otvaranje krila oko vertikalne ose -dihovanje krila pobojšano je mekom gumenom trakom -dihovanje spojnica između štoka i zida izvršiti bitraks trakom i pur-penom -montaža pur-penom i vijcima ugradenih u zid -okov standardni za otvaranje oko vertikalne ose, srebrni metal -građa mora biti suva, bez čvorova koji ispadaju i bez pukotina -krilo vrata je sa dekorativnim profilima koje određuje investitor -finalna obrada pokrivnim bojama u tonu po izboru investitora -mere obavezno kontrolisati na licu mesta 						



Predružničko preduzeće
gradnjicu,
Montažno i ugradbeno delo.

Broj
oznaka
šema


E - 17
2010

Strana 14

(11)

Drvena jednokrilna vrata

ZGLED



PROIZVODNA MERA 90/210 cm

ZIDARSKA MERA 94/213 cm

KOMADA	DESNI	Przemje	Prikrovje	6	UKUPNO	6
	LEVI			4		4

OPS

- vantipska radionička izrada
- od kvalitetne čamove građe
- sa drvenim pragom
- sa svim prekrivnim i preklopnim letvama
- otvaranje krila oko vertikalne ose
- dihovanje krila pobjošano je mekom gumenom trakom
- dihovanje spojnica između štoka i zida izvršiti bitraks trakom i pur-penom
- montaža pur-penom i vijcima ugrađenih u zid
- okov standardni za otvaranje oko vertikalne ose, srebrni metal
- građa mora biti suva, bez čvorova koji ispadaju i bez pukotina
- krilo vrata je sa dekorativnim profilima koje određuje investitor
- finalna obrada pokrivenim bojama u tonu po izboru investitora
- mere obavezno kontrolisati na licu mesta



Комисија

за јавну набавку